

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
08.10.2021 КНМ 55210061000201201063



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, und@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Омскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, т. 46-57-50, e-mail: tond_omr@55mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 403/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад «Надеждинский» Омского муниципального района
Омской области».

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Омского района по пожарному надзору Ахрамова Дениса Вадимовича
№ 403 от « 08 » октября 2021 года
в период с « 18 » октября 2021 г. по « 29 » октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору Каримовым
Евгением Игоревичем

(орган государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица,
заведующая МБДОУ «Детский сад «Надеждинский» Силина Лариса Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции кондиционирования воздуха в помещениях пищеблока, прачечной расположенных на 1 этаже в здании детского сада.	пункт 6.24 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями №№ 1, 2); статьи 4, 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений групповых ячеек, расположенных на 2 этаже в здании детского сада с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Надеждинский»
Силина Лариса Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор Омского района по
пожарному надзору Каримов Евгений Игоревич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



(подпись)