

МБДОУ «Детский сад «Надеждинский»
предписание пожарного надзора № 403/1 от «08» октября 2021 г.

Наименование выявленного нарушения	Срок устранения по предписанию	Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1) Не обеспечено автоматическое отключение при пожаре системы обще обменной вентиляции кондиционирования воздуха в помещениях пищеблока, прачечной расположенных на 1 этаже в здании детского сада	01.06.2022	Обеспечено автоматическое отключение при пожаре системы обще обменной вентиляции кондиционирования воздуха в помещениях пищеблока, прачечной расположенных на 1 этаже в здании детского сада
2) Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений групповых ячеек, расположенных на 2 этаже в здании детского сада с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем пожарной защиты	01.06.2022	Проведено эксплуатационное испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений групповых ячеек, расположенных на 2 этаже в здании детского сада с составлением соответствующего протокола испытаний и внесена информация в журнал эксплуатации систем пожарной защиты

Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Надеждинский»

Л.В.Силина